

ATA CPA 08/2025

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 12/03/2025 – início: 14h / término: 17:00h

Local: Vídeo Conferência – Teams

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; Jessica Michelutti Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adriana Vieira/PGM; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Claudio de Campos/SMSUB; Edgar Silva Netto/Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; Eduardo Flores Auge/SMPED; Elisa Prado de Assis/IAB-SP; Flávio Aduino Fenólio/SMPED; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; João Carlos da Silva/SMPED; José Miorin Neto/Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; José Renato Melhem/SMPED; Júlia Lopes Arcanjo/SGM; Juliana Santiago Rodrigues/SVMA; Leandra Myrela Pereira Batista/Instituto Olga Kos; Luciana Oliver Perez Quintas de Moraes/SMDDET; Luiz Massayuki Sampaio Ito/SME; Marcelo Panico/Fundação Dorina Nowill para cegos; Márcia Tiekko Omoto Yamaguchi/SIURB; Maria Cecília Cominato/SMS; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Priska Sales Bernardino Mariano/SMDDET; Ronaldo Bueno/SMT; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Silverlei Silvestre Vieira/Laramara; Sonia da Silva Gonçalves/SPUrbanismo; Stefanie Maiara Rodrigues Amorim/SMJ; Vânia Sacarrão/CET.

FALTAS JUSTIFICADAS: Silvio da Silva Spinoza/SPTrans; Robinson Xavier de Lima/SPTrans;

CONVIDADOS: Adriano dos Santos Nascimento/SPTerminais Noroeste; Ana Vitória Wernke/Consórcio Borboletas/Parques da Paulista; Gabriela Assis/Estúdio Infra; Sandra Ramalho/Pastoral da Pessoa com Deficiência; Sergina Machado/SPTrans.

ASSUNTOS TRATADOS:

Informativos

SEI 6065.2025/0000172-3 - Ofício nº 08/SMPED/CPA/2025 - Tempo de Travessia - Rua Coronel Melo de Oliveira com a Rua Raul Pompéia

Em atenção ao solicitado em Ata 03/25, foi encartado em SEI 6065.2025/0000172-3 Ofício referente ao tempo de travessia na Rua Coronel Melo de Oliveira com a Rua Raul Pompéia.

SEI 6065.2025/0000163-4 - Ofício nº 09/SMPED/CPA/2025 - Botoeira Sonora - Praça Marechal Deodoro

Em atenção ao solicitado em Ata 03/25, foi encartado em SEI 6065.2025/0000163-4 Ofício referente adequação das botoeiras sonoras em todo percurso da Praça Marechal Deodoro.

SEI 6065.2025/0000164-2 - Ofício nº 10/SMPED/CPA/2025 - Resolução CEUSO 152º de 7 de outubro de 2024 - Certificado de Acessibilidade Parcial

Em atenção ao solicitado em Ata 04/25, foi encartado em SEI 6065.2025/0000164-2 Ofício referente a comunicação às subprefeituras sobre a Resolução CEUSO 152º de 7 de outubro de 2024 acerca do Certificado de Acessibilidade Parcial.

SEI 6065.2025/0000169-3 - Ofício 12/SMPED/CPA/2025 - Atendimento à Resolução CPA-SMPED-031-2021

Em atenção ao solicitado em Ata 05/25, foi encartado em SEI 6065.2025/0000169-3 Ofício referente a solicitação do atendimento da SPTrans à Resolução CPA-SMPED-031-2021.

SEI 6065.2025/0000206-1 - Ofício 14/SMPED/CPA/2025 - Solicitação Piso Tátil CADEVI

Em atenção ao solicitado em Ata 06/25, foi encartado em SEI 6065.2025/0000206-1 Ofício referente a solicitação de rota acessível através de pisos táteis e visuais no trajeto entre a Estação Praça da Árvore e o Centro de Apoio a Deficientes Visuais – CADEVI com o intuito de garantir mobilidade autônoma e segura às pessoas com deficiência visual.

SEI 6065.2023/0000561-0 - Centro TEA – Consulta proposta de alteração vestiários

Apreciada planta com indicativos para eventual alteração vestiários área esportiva, modificando dimensões da superfície para troca de roupa na posição deitada, o Colegiado observou que a transposição da pessoa em cadeira de rodas para a superfície fica prejudicada pela obstrução da divisória junto ao banco chuveiro, portanto solicitou novo estudo, se permanecer intenção da alteração do leiaute dos vestiários. Consultada sobre necessidade de permanência da superfície para troca de roupas na posição deitada ou em alternativa a disponibilização de banco, o Colegiado considerou, por se tratar de ambiente anexo à piscina, necessária a superfície para atendimento às pessoas que trocam roupa de banho em posição deitada.

SEI 5010.2025/0004278-8 – Comunicações Administrativas: Ofício – Projeto Executivo de Acessibilidade do Terminal Jd. Britânia

Após a análise das peças gráficas apresentadas, o Colegiado considerou:

- Ramificação da sinalização tátil e visual do piso para os telefones públicos e a recarga acessível de acordo com os demais projetos desenvolvidos pela SPTrans;
- Informação da responsável pelo projeto sobre as portas dos sanitários acessíveis que o caso em questão não se enquadra no item 6.11.2.1 da Norma ABNT NBR 9050 referente ao espaço de transposição de portas; e
- Declarações dos responsáveis pelo projeto e obras que as torneiras serão acionadas por meio de alavancas e que os puxadores serão reposicionados de acordo com o item 4.6.6.3 da Norma ABNT NBR 9050 na ocasião da execução das obras do referido terminal.

Isto posto, o Colegiado deliberou pela **MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL** ao Projeto (120927506).

**SEI 6027.2025/0000340-0 - Parque Municipal Tenente Siqueira Campos ("Trianon")
revisão dos Projetos dos Chafarizes**

O projeto apresentado recebeu manifestação favorável.

SEI 6027.2025/0000335-4 - Parques da Paulista - Plano de Comunicação

Após visualização das propostas foram sugeridas adequações onde à SVMA foi disponibilizada a equipe técnica de CADU para auxiliar no entendimento do que foi aqui colocado e possíveis adequações, por meio de reunião virtual, antes de novo encaminhamento do projeto, já revisado, a este Colegiado.

SEI 6065.2024/0000614-6 – Vistoria de Acessibilidade Arquitetônica – Vagas Reservadas às Pessoas com Deficiência e o Trajeto delas até a edificação situada no Bloco B do Consórcio Conjunto Habitacional Lajeado I

Em atendimento à Reiteração do Ofício 03/25 - Promotoria de Justiça Cível de Itaquera - PANI 658/23 (120977058), o Colegiado informou que primeiramente foi solicitada a vistoria realizada na data 18/10/2024 conforme Relatório de Vistoria nº 2024.10.18 - 09 (113246048) e encaminhado para providências à Subprefeitura de Guaianases observada a sua competência.

A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da referida Subprefeitura, por sua vez, solicitou oficiar o caso à CDHU e à SMUL/PARHIS para ciência e ações no âmbito de suas alçadas conforme encaminhamentos (113765756 e 113889363). E, ainda, prosseguiu com a fiscalização em expediente próprio constante no Auto de Multa 23-034.955-2 (118770451).

Diante do exposto, bem como da avaliação de toda tramitação que pode ser verificada no SEI 6065.2024/0000614-6, considerando o ofício inaugural e atendidas as atribuições de SMPED/CADU e SMPED/CPA restritas a avaliação de acessibilidade arquitetônica, a Comissão ressaltou que não há mais nada a providenciar neste momento.

SEI 6065.2025/0000114-6 - Casa Mãe Paulistana

Apresentado o expediente, o Colegiado deliberou manifestação favorável referente a LOCAÇÃO.

Ainda lembrou que não é de sua competência a aprovação de projeto, sendo necessário, pelo proprietário do imóvel, regularização do imóvel e autorizações edilícias essenciais.

SEI 6065.2024/0000432-1 - Condomínio Residencial das Pedras

Após leitura da minuta foram feitas sugestões de acréscimo/supressão de parte do texto onde ficou combinado de ser feita nova leitura, após revisão, em nova reunião.

Reunião encerrada.