

ATA CPA 11/2025

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 09/04/2025 – início: 14h / término: 17:00h

Local: Vídeo Conferência – Teams

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; Jessica Michelutti Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB-SP; Adriana Vieira/PGM; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Claudio de Campos/SMSUB; Cristina T S Laiza/SPUrbanismo; Edgar Silva Netto/Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; Eduardo Flores Auge/SMPED; Elisa Prado de Assis/IAB-SP; Geni Sugai/SMC; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; Graziela Burrini Silva/SME; José Renato Melhem/SMPED; Júlia Lopes Arcanjo/SGM; Juliana Santiago Rodrigues/SVMA; Leandra Myrela Pereira Batista/Instituto Olga Kos; Luciana Oliver Perez Quintas de Moraes/SMDDET; Marcelo Panico/Fundação Dorina Nowill para cegos; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/SIURB; Maria Cecília Cominato/SMS; Miriam Rose Evans/SMJ; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Priska Sales Bernardino/SMDDET; Robinson Xavier de Lima/SPTrans; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Silverlei Silvestre Vieira/Laramara; Stefania Souza/SPObras; Vânia Sacarrão/CET.

FALTAS JUSTIFICADAS: Flávio Adauto Fenólio/SMPED; Ronaldo Bueno/SMT.

CONVIDADOS: Adriano dos Santos Nascimento/SP Terminais Noroeste; Danilo Sales Leão/SPObras; Marcos Guilherme Moreira Pinto/SME; Mariana Moutinho Monteiro de Messas; Nadia Lopes/Arquiteta; Patrícia Viceconti Nahas/Gerência de Educação GED; Paula Carolline Costa de Sant'Ana/SME; Rogério Romeiro/Rogério Romeiro Arquitetura; Selivaldo Souza Oliveira Junior/SME.

ASSUNTOS TRATADOS:

Informativos

Foi solicitado pelo Coordenador da Coordenadoria de Acessibilidade e Desenho Universal estudar alternativa da Comissão para fortalecer a CPA Digital e incluir especialistas da área para contribuir na concessão dos Selos de Acessibilidade Digital e outras deliberações.

SEI 5010.2025/0005180-9 - Terminal Vila Nova Cachoeirinha - Selo de Acessibilidade

Do que foi possível observar ao relatório fotográfico apresentado o Colegiado verificou a necessidade de adequações de acessibilidade, a seguir:

1. Rampa sem corrimão em um dos lados;
2. rampas sem linhas guia adequadas por conta de coluna de sustentação interrompendo linha guia da parede;
3. rampas sem linhas guia em corrimãos intermediários;
4. corrimãos sem garantir extensão mínima de 30cm no início e término;
5. parada sem sinalização vertical tátil;
6. sinalização de pavimento apresentando "início" e "término" quando a norma pede informar o pavimento;
7. lugar reservado sem garantir lateralmente o assento do acompanhante;

8. não foi demonstrado espaço sinalizado da pessoa em cadeira de rodas;
9. porta de sanitário sem garantir área de aproximação frontal mínima de 60cm;
10. Símbolo Internacional de Acesso em sanitário não apresentando dimensão adequada como se vê em figuras representativas da norma técnica 9050 em seu capítulo 5;
11. saboneteira longe do lavatório;
12. botão da saboneteira talvez requeira esforço não adequado à pessoa com deficiência;
13. válvula de descarga da bacia sanitária com acionamento prejudicado;
14. aparente porta de correr e lavatório com passagem inadequada;
15. registro de chuveiro sem ser do tipo alavanca;
16. solicitado adequar em nova foto a posição do suporte do banco de chuveiro.

Por fim, dada a palavra aos membros, foi conclusivamente deliberado pelo retorno deste processo ao interessado aguardando adequações nos ambientes e, em substituição ao relatório apresentado nesta reunião, a apresentação de um novo relatório, mais completo e com eventuais esclarecimentos fundamentados tecnicamente de alguma impossibilidade de adequação.

SEI 6065.2024/0000278-7 - Atos Normativos: Procedimento Interno - RESOLUÇÃO CPA/SMPED/033/2025

Apresentado o expediente, o Colegiado deliberou pela manifestação favorável à **RESOLUÇÃO CPA/SMPED/033/2025** (Requisitos gerais e complementares referentes à quantificação de componentes lúdicos para playgrounds inclusivos) e ao **ANEXO À RESOLUÇÃO** (contendo imagens exemplificativas com a finalidade de subsidiar o entendimento e aplicação da referida resolução). Com posterior envio a esta Comissão da documentação acima mencionada após verificação da Assessoria Jurídica/SMPED e da Coordenação de Comunicação/SMPED.

Foi acrescentado o Relatório Final no respectivo processo (SEI 6065.2024//0000278-7), finalizando as atividades do Grupo de Trabalho, conforme os termos da Portaria Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA nº 01 de 21 de agosto de 2024.

SEI 6018.2024/0126616-1 - Locação de Imóvel - Almoxarifado CRS-O

Em nova avaliação o Colegiado solicitou projeto que mostre a viabilidade da adequação de acessibilidade para deliberação.

Reunião encerrada.