

ATA CPA 45/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 27/11/2024 – início: 14h / término: 17h

Local: Vídeo Conferência – Teams

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; Jessica Michelutti Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adriana Vieira/PGM; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB-SP; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Claudio de Campos/SMSUB; Eduardo Flores Auge/SMPED; Elisa Prado de Assis/IAB-SP; Fernanda Bezerra de Sousa Ramos/CMPD; Flávio Adauto Fenólio/SMPED; Geni Sugai/SMC; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECISP; José Renato Melhem/SMPED; Leandra Myrela Pereira Batista/Instituto Olga Kos; Ligia Palma de Barros Latorre Lobo/SGM; Luciana Oliver Perez Quintas de Moraes/SMDDET; Luís Fernando Lessa/SMUL; Luiz Massayuki Sampaio Ito/SME; Marcia Maria Alves Nogueira/SVMA; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/SIURB; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Miriam Rose Evans/SMJ; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Priska Sales Bernardino Mariano/SMDDET; Robinson Xavier de Lima/SPTrans; Ronaldo Bueno/SMT; Silverlei Silvestre Vieira/Laramara; Sonia da Silva Gonçalves/SPUrbanismo; Stefania Souza/SPObras; Vânia Sacarrão/CET.

FALTAS JUSTIFICADAS: Ana Carolina Piunti da Costa/SIURB; Cristina T S Laiza/SPUrbanismo; João Carlos da Silva/SMPED;

CONVIDADOS: Audrie André Araújo/CRS Sudeste; Augusto Longarine/Tempo Arquitetos; Débora Grecco/Subprefeitura Vila Mariana; Juliana de Oliveira Moretti/Theatro Municipal; Romeiro/Rogério Romeiro Arquitetura; Sandra Ramalho/Pastoral da Pessoa com Deficiência.

ASSUNTOS TRATADOS:

SEI 6059.2024/0009560-0 - Comunicações Administrativas: Ofício - Projeto de Revitalização da Alameda dos Guaiós

Avaliado o expediente, o Colegiado deliberou pelas seguintes ações dos responsáveis competentes:

1. Apresentar parecer com as justificativas técnicas esclarecendo as indicações e considerações técnicas anexadas nas peças gráficas;
2. Rever a área denominada como “via compartilhada”, verificar qual será a característica deste local (faixa elevada? ou uma calçada que os veículos acessam?), ainda sobre o tema, foi aventada sobre a possibilidade da referida área ser redefinida conforme proposta similar ao projeto do Boulevard do Rádio;
3. Verificar se há necessidade de rever posicionamentos dos corrimãos localizados entre as espécies arbóreas;
4. Reavaliar a parte da rota acessível onde estão localizadas as rampas; e
5. Verificar a possibilidade da distinção das cores dos pisos com o intuito de auxiliar a pessoa com deficiência visual não entrar numa zona de risco e definir as áreas das rampas, das escadas e da “arquibancada”.

Observou que estas e demais considerações técnicas foram acatadas por esta Comissão e foram encartadas no Projeto de urbanismo - REVISÃO CPA 2 (115156076).

Diante de todo o exposto, o projeto revisto conforme as informações técnicas deliberadas na presente reunião deverá retornar para nova análise e manifestação deste Colegiado.

SEI 6065.2024.0000684-7 - Theatro Municipal

Visualizada e feita a leitura da “Carta solicitação análise de projeto Theatro Municipal” (114184596) O Colegiado aguarda:

1. Quanto a ACESSIBILIDADE PAVIMENTO TÉRREO (BAR DOS ARCOS) que seja apresentado o resultado das prospecções e,
2. Quanto a ACESSIBILIDADE ELEVADORES BASTIDORES o Colegiado solicita que sejam juntadas justificativas técnicas adicionais.

SEI 6018.2024/0113666-7 - Locação de imóveis para uso da Administração - Centro de Testagem e Aconselhamento em IST/HIV Mooca (CTA Mooca)

Avaliado o expediente, o Colegiado deliberou por manifestação favorável à locação do referido imóvel, condicionado/(a) ao/(à):

1. Reposicionamento do mapa tátil próximo da recepção, acrescentando o piso tátil de alerta na função de posicionamento na sua frente;
2. Atendimento das áreas de aproximação das portas (poderá ser consultado o item 6.11.2.2 da Norma ABNT NBR 9050);
3. Previsão dos assentos e do lugar reservados no hall próximo da sala da “gerência”;
4. Atendimento do item 7.10.3 - Lavatórios em sanitários coletivos da Norma ABNT NBR 9050; e
5. Atendimento do item 7.11 - Acessórios para sanitários acessíveis da Norma ABNT NBR 9050.

Observou que estas considerações técnicas foram acatadas por esta Comissão e foram encartadas na Planta Layout REVISÃO CPA 1 (115124063).

Solicitou que órgão responsável pelo uso do imóvel requeira junto à CET avaliação e implantação de vaga reservada para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida em via pública nas proximidades do local ou indique eventual vaga reservada existente próxima.

Assim, determinou que seja garantido atendimento, antes do efetivo uso público, das questões de acessibilidade que se encontram pendentes ao apresentado, demonstrando o atendimento do colocado em ata e posterior o retorno para a ciência deste Colegiado.

Lembrou, por fim, que esta manifestação favorável não é autorização de licenciamento edilício, o qual deve ser obtido conforme legislação correlata.

SEI 6050.2024.0008462-5 - Beco do Batman

Do encaminhado à SMPED para eventuais prévias considerações quanto a futuro projeto de iluminação do Beco do Batman solicitado pela Subprefeitura à antiga ILUME, este entendido como ainda não desenvolvido, o Colegiado entende como boas diretrizes, considerada a acessibilidade:

1. Que as luminárias fiquem apoiadas em tirantes, sem postes, de forma a deixar mais livre a circulação de pessoas;
2. Que a cor da lâmpada a ser escolhida não prejudique o contraste do piso tátil a ser aplicado quando à noite;
3. Que sejam adotadas as recomendações colocadas no “Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias – Cidade de São Paulo”.

SEI 6020.2024.0061606-2 - SMT - Rota Acessível Vila Mariana

A pedido do Coordenador de CADU foi apresentada a peça gráfica Projeto ROTA ACESSÍVEL VILA MARIANA (113242975) onde SMT/AT atendeu ao solicitado na Ata CPA 41/2024 (113773966) quanto à ressalva relativa ao piso tátil em canteiro central onde, conforme combinado de SMT, adotou neste caso específico o piso de alerta escalonado.

Reunião encerrada.